

DINAX TÉLIESÍTŐ

kültéri medencék téliesítése lépésről lépésre
medencevíz-áttelelést elősegítő folyadék

ALKALMAZÁSA:

Fürdőmedencék vízének téliesítésére. Megakadályozza a biológiai lerakódások kialakulását, oldatban tartja a keménységet okozó sókat. Biztosítja a fémfelületek foszfátos védelmét, megakadályozza a korróziót. A biocid hatás eléréséhez szükséges idő 2 óra.

TÉLIESÍTÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI:

1. Várja meg, amíg a víz hőfoka tartósan 15°C alá süllyed.
2. Mérje meg a víz keménységét. A téliesítő folyadék szükséges mennyisége a vízkeménység függvényében alakul. (Az átlagos keménységű víz 10–18 nk° között van)
3. Porszívózza ki a medencét!
4. Ellenőrizze a víz biológiai tisztaságát!
 - a. Amennyiben a vízben van fertőtlenítőszer, és az az átlagos módon került beadagolásra (tehát nem kellett belőle az utolsó pár napban kiemelkedően sok), a DINAX TÉLIESÍTŐ az adagolási javaslat szerint beadagolható.
 - b. Ha a vízben nincs fertőtlenítőszer (esetleg már napok óta nem adagoltak bele vegyszert), a téliesítés előtt a medencét sokkolni kell. Sokkoláshoz adagoljon a medencébe ALGA-SOKK P-t, 10 m³ vízre számítva 0,5 kg-ot. Az ALGA-SOKK P adagolását 3 naponta ismételni kell, amíg ki nem tisztul a víz vagy már 3 nap alatt nem csökken mérhetően a vízben a szabad aktív klór értéke. (A hagyományos klórtesztetek túlságosan magas klór érték esetén „kifehérednek” ilyenkor alkalmazzunk hígítást a méréskor.) A homokszűrőt naponta öblítsük vissza, ha a víz nem kristálytisza (zöld, esetleg opálos). A sikeres sokkolás után (a víz tiszta és tartalmaz fertőtlenítőszer) beadagolhatja a téliesítő folyadékot.
5. Szkimmeres medencék esetén adagolja be a DINAX TÉLIESÍTŐ folyadékot és forgassa a vizet, hogy a szer jól elkeveredjen!
6. A forgatás után engedje a vízszintet a szkimmer alá, és víztelenítse a szerelvényeket!
7. A medence test és a burkolat védelme érdekében helyezzen be fagytesteket a medencébe!

ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------|
| • 0 – 10 nk° között 10 m ³ medencevízbe | 400 ml |
| • 10 – 18 nk° között 10 m ³ medencevízbe | 500 ml |
| • 18 nk° felett 10 m ³ medencevízbe | 600 ml |

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

dinax[®]