

DEWASIL 1+6 hígítás

klórmentes ivóvíz-fertőtlenítőszer

A termék a DEWASIL klórmentes ivóvíz-és felületi fertőtlenítőszer hígított, lakossági felhasználásra javasolt változata. A DEWASIL 1+6 HÍGÍTÁS a hidrogén-peroxidot 7% koncentrációban tartalmazza, így felületi fertőtlenítőszerként akár további hígítás nélkül is használható.

ALKALMAZÁSA:

A DEWASIL 1+6 HÍGÍTÁS alkalmazását az alábbi területeken javasoljuk:

- élelmiszerrel érintkező felületek (edények, konyhai munkaasztal, eszközök stb.) fertőtlenítése
- vízzel érintkező felületek (palackok, tartályok, szűrőberendezések alkatrészei, szűrőbetétek stb.) fertőtlenítése
- tartályban tárolt víz fertőtlenítése
- ivóvíz-fertőtlenítése
- csapadékvíz algásodásának megelőzése

ADAGOLÁS:

Felületi fertőtlenítésre:

Kisebb szennyezettség esetén maximum 1:2 hígításban, nagyobb szennyezettség esetén hígítás nélkül alkalmazandó. Az előzőleg alaposan megtisztított felületre szivaccsal vigye fel, hagyja rajta száradásig, de minimum 15 percig. Ezt követően a felületet tiszta nedves ruhával törölje át vagy öblítse le.

Szűrőbetétek, szűrőházak fertőtlenítése esetén: a szennyezettség mértékétől függően maximum 7-szeres hígításban alkalmazandó (7-szeres hígításhoz 140 ml oldatot hígítson fel 1 l-re). Áztassa be a kezelendő alkatrészt kb. 4 órára, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni.

Hálózati ivóvíz folyamatos fertőtlenítése esetén a szert NAVIDOS mennyiségarányos vegyszeradagolóval adagolja a kezelendő vízhez. A fogyasztásra szánt vízben (a végponton mérve) a DEWASIL koncentráció 20 mg/l alatt legyen. A szer koncentrációjának mérésére DEWASIL mérőcsík alkalmazását javasoljuk.

Tartályban tárolt víz (ivó-vagy csapadékvíz) fertőtlenítésére: a víztérfogat függvényében mérjen ki a szerből köbméterenként 120 ml-t és töltsse a kezelendő vízhez, majd keverje el. A szer 4 órán belül fejti ki a biocid hatást. Ha a vizet nem használja fel 1-2 napon belül, akkor szükséges lehet újra adagolnia, hogy megelőzze a baktériumok, algák elszaporodását. Ha a vizet ivóvízként kívánja fogyasztani, a víz DEWASIL-koncentrációja folyamatosan 10-20 mg/l között kell legyen.

MÉRÉSE:

DEWAN-50 mérőcsíkkal, annak használati utasítása szerint.

KISZERELÉS:

1 kg, 10 kg